

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

(наименование территориального органа МЧС России)

Алтайский край, г. Барнаул, ул. Взлётная, 2-и, т. 54-06-28, mchs@ab.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Центральному району ТО НД и ПР № 1
УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

(наименование органа государственного надзора)

656056, г. Барнаул, ул. Интернациональная, 58, т. 63-35-61, ТО633561@yandex.ru

Предписание № 92/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья "Барнаульская общеобразовательная школа-интернат №1" в лице директора Матвеевой Татьяны Геннадьевны.

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 92 от «15» февраля 2021 г. Начальника - отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Центральному району ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 14 ч. 00 мин. «19» февраля 2021 г. по 17 ч. 00 мин. «19» февраля 2021 г., в период с 08 ч. 00 мин. «26» февраля 2021 г. по 09 ч. 00 мин. «26» февраля 2021 г., проведена плановая / выездная проверка в отношении: Краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья "Барнаульская общеобразовательная школа-интернат №1", по адресу: Алтайский край г. Барнаул рп. Южный пр-т. Дзержинского 9.

проверку проводил (а):

Скосарев Дмитрий Викторович - старший ~~дежурный~~ инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Центральному району ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю, эксперты не привлекаются.

совместно с: Директором Матвеевой Татьяной Геннадьевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Отсутствует механизм для самозакрывания противопожарных дверей которые ведут в помещения подвала	ч. 8 ст. 88 Федерального Закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 29 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479	01.07.2021	
2	Устройства для самозакрывания противопожарных дверей нахо-	п. 14, п. 24 Правил противопожарного режима в	01.07.2021	

	дятся в не исправном состоянии	Российской Федерации (утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479		
3	На дверях лестничных клеток приспособления для самозакрывания дверей находятся в не исправном состоянии	п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479	01.07.2021	
4	В помещениях библиотеки (4 этаж), учебный кабинет 33 (3 этаж), учебный кабинет 34 (3 этаж), кабинет № 20 (2 этаж) отсутствует автоматическая пожарная сигнализация	п. А.4 Приложение А Свод правил (СП) 5.13130.2009 год	01.07.2021	
5	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности не обеспечена работоспособность и исправное состояние указанных средств (датчики автоматической пожарной сигнализации замотаны скотчем)	п. 54 Правила противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479	01.07.2021	
6	Пожарные щиты не укомплектованы немеханизированным пожарным инструментом согласно приложению N 7	п. 410 Правила противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479	01.07.2021	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. **123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст. 6 ч. 1 (п. 1, п. 2)**

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:


(подпись)
«26» февраля 2021 г.
М.Л.П.*


Скосарев Д.В. - старший дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Центральному району ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Предписание для исполнения получил (а):

Директор КГБОУ "Барнаульская общеобразовательная школа-интернат № 1" Матвеева Т.Г.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«26» февраля 2021 г.



(подпись)